

BERITA ACARA KONSULTASI
DENGAN CABANG DINAS ESDM WILAYAH IV (BANDUNG)

Pada hari Kamis, 27 Januari 2022 telah dilakukan konsultasi dengan Cabang Dinas wilayah IV Bandung, dan diterima oleh Bapak Miftah dengan hasil sbb:

1. Terkait dengan perijinan pengambilan air tanah dan pelaporan, maka ;
 - a. Ijin pengambilan air tanah jika belum mengikuti persyaratan, maka debit pengambilan akan turun 20% pada setiap perpanjangan
 - b. Karena Status air tanah dikota cimahi, maka Saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk penambahan atau pengembalian ke kondisi semula untuk debit pengambilan air tanah
 - c. Penambahan ijin untuk pengeboran sumur baru sudah tidak mungkin
 - d. Sesuai Regulasi, maka Satu sumur aktif harus mempunyai dua sumur imbuhan
 - e. Pelaporan terkait dengan pengambilan air untuk sumur 2 yang tidak aktif tetap dilaporkan
2. Kondisi chitose Saat ini ;
 - a. Sumur yang aktif digunakan hanya satu sumur dari dua ijin sumur yang dimiliki dengan debit jauh di bawah kebutuhan
 - b. Baru memiliki satu sumur imbuhan yang sudah terdaftar dan satu sumur imbuhan belum terdaftar masih kurang dua sumur imbuhan lagi.
 - c. Satu sumur lagi yang berijin tidak aktif digunakan karena kondisi airnya secara ekonomis sudah tidak memungkinkan dan flow meter rusak.
3. Saran dari ESDM :
 - a. Agar debit air yang diijinkan untuk diambil tidak berkurang pada setiap perpanjangan, maka harus memenuhi persyaratan terkait sumur imbuhan yaitu satu ijin sumur harus membuat dua sumur imbuhan.
 - b. Sumur imbuhan yang dibuat agar didaftarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Perbaiki pada sumur yang tidak aktif dan tetap dilaporkan dengan kondisi sebenarnya sesuai tercantum pada flow meter, dan buat surat ke bapeda kenapa sumur tidak ada pemakaian
 - d. Apabila persyaratan sudah dipenuhi, maka diupayakan untuk mengajukan penambahan debit jika sudah memungkinkan secara regulasi

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 27 Januari 2022

Dibuat Oleh,



Agung Triwahyu

QA