

DATA PEMELIHARAAN MESIN
CINT / ENG / F-011 / DATA PEMELIHARAAN MESIN

KODE MESIN : D-19
NAMA MESIN : Air Compressor Kobelion II VS-75 KW

POINT YANG DIPERIKSA	JUL 2018		AGS 2018		SEP 2018		OKT 2018		NOP 2018		DES 2018		KETETANGAN
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
1 MOTOR													
2 OLI													
3 CONTROL & INST. ELEKTRIK													
4 INSTALASI PIPA ANGIN													
TANGGAL													
NAMA & PARAF TEKNISI ENGINEERING													
NAMA & PARAF BAGIAN ENG													

CATATAN :

- A. Pemeliharaan dilakukan 2 kali dalam setiap bulannya
B. Isilah kolom I dan II setiap kali melakukan pemeliharaan mesin dengan :

B = BAIK
T = TAMBAH
S = SETTING / SERVIS
P = PERLU PERBAIKAN LEBIH RINCI

- C. Petunjuk Pemeliharaan :
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. MOTOR | : Pastikan motor hidup ketika dioperasikan, tidak ada suara berisik |
| 2. OLI | : Periksa kondisi oli tidak kotor / hitam / berbusa dan pastikan tidak berada pada low level |
| 3. CONTROL & INST. ELEKTRIK | : Pastikan indikator kontrol seperti lampu, saklar berfungsi dan kondisi kabel tidak terkelupas, sambungan rapi dan safety |
| 4. INST. PIPA ANGIN | : Periksa sambungan, valve, instalasi jalur dan fisik pipa dari kemungkinan bocor atau rusak |